

Перв. примен.	ФИАШ.436518.053 МЭ			
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

A1

X3

АКБ +

АКБ -

+

-

~ 220 В

50 Гц

X1

ФАЗА

ЗЕМЛЯ

НОЛЬ

L

E

N

X2

ВЫХОД +

ВЫХОД -

+

-

A1 - Источник вторичного электропитания резервированный SKAT-UPS 1000 RACK

X1 - разъем для подключения напряжения сети ~220В, 50Гц.

X2 - розетка для подключения нагрузки, ~220В, 50Гц

X3 - разъем для подключения внешней АКБ

					ФИАШ.436518.053 МЭ			
1		ФИАШ.156-15		16.04.15	Источник вторичного электропитания резервированный SKAT-UPS 1000 RACK Электромонтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.						БАСТИОН		
Утв.								

Копировал

Формат А3