




|              |              |              |              |              |          |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|              |              |              |              |              |          |               |

ΦΜΑΠ.436234.487 ΓΗ



1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

|           |      |          |       |      |   |         |  |  |          |         |  |
|-----------|------|----------|-------|------|---|---------|--|--|----------|---------|--|
|           |      |          |       |      | ФИАШ.436234.487 ГЧ  |         |  |  |          |         |  |
|           |      |          |       |      | источник вторичного<br>электропитания резервированный<br>СКАТ-2400И7<br>Габаритный чертеж | Лит.    |  |  | Масса    | Масштаб |  |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |   |         |  |  |          | 1:4     |  |
| Разраб.   |      |          |       |      |   |         |  |  |          |         |  |
| Пров.     |      |          |       |      |   |         |  |  |          |         |  |
| Т. контр. |      |          |       |      |   |         |  |  |          |         |  |
|           |      |          |       |      |   | Лист    |  |  | Листов 1 |         |  |
| Н. контр. |      |          |       |      |   | БАСТИОН |  |  |          |         |  |
| Утв.      |      |          |       |      |   |         |  |  |          |         |  |