

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата






Инв. № дубл.

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.

ФИАШ.436234.587 ГЧ



A (2:1)



1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - отверстия для ввода проводов.
4. Изделие устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 50 мм.

|           |      |          |       |      |   |        |         |
|-----------|------|----------|-------|------|---|--------|---------|
|           |      |          |       |      | <b>ФИАШ.436234.587 ГЧ</b>   |        |         |
|           |      |          |       |      | источник вторичного<br>электропитания резервированный<br>SKAT-V.4 |        |         |
|           |      |          |       |      | Габаритный чертеж   |        |         |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит.  | Масса  | Масштаб |
| Разраб.   |      |          |       |      |   |        | 1:2     |
| Пров.     |      |          |       |      | Лист  | Листов | 1       |
| Т. контр. |      |          |       |      | <b>БАСТИОН</b>  |        |         |
| Н. контр. |      |          |       |      |   |        |         |
| Утв.      |      |          |       |      |   |        |         |